

Уровни доступа пользователей в контроллерах СИКОН С1-С10-С70

	Гость		Инспектор		Оператор системы		Администратор	
Функции базового ПО	Чтение	Запись	Чтение	Запись	Чтение	Запись	Чтение	Запись
Пункт меню «Энергия»	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
30-минутные приращения	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Энергия с начала суток	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Энергия с начала месяца	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Энергия за прошедшие сутки	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Энергия за прошедший месяц	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Суточный график	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Месячный график	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Квартальный график	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Пункт меню «Мощность»	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Период интервальной мощности	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Мощность за текущие 30 минут	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Мощность за предыдущие 30 минут	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График 30-ти минутной мощности	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Максимальная мощность с начала суток	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Максимальная мощность с начала месяца	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Максимальная мощность за предыдущие сутки	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Максимальная мощность за предыдущий месяц	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Мощность за предыдущие 1 минуту	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Мощность за предыдущие 2 минуты	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Мощность за предыдущие 3 минуты	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Мощность за предыдущие 5 минут	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-

	Гость		Инспектор		Оператор системы		Администратор	
Функции базового ПО	Чтение	Запись	Чтение	Запись	Чтение	Запись	Чтение	Запись
Мощность за предыдущие 6 минут	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Мощность за предыдущие 10 минут	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Мощность за предыдущие 15 минут	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График 1-минутной мощности	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График 2-минутной мощности	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График 3-минутной мощности	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График 5-минутной мощности	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График 6-минутной мощности	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График 10-минутной мощности	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График 15-минутной мощности	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Пункт меню «Небаланс энергии»	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
За предыдущие 1 минуту	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
За предыдущие 3 минуты	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
За предыдущие 5 минут	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
За предыдущие 6 минут	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
За предыдущие 10 минут	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
За предыдущие 15 минут	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
За предыдущие 30 минут	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
За предыдущие сутки	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
За предыдущий месяц	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График за 1 минуту	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График за 3 минуту	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График за 5 минуту	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График за 6 минуту	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График за 10 минуту	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График за 15 минуту	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-

	Гость		Инспектор		Оператор системы		Администратор	
Функции базового ПО	Чтение	Запись	Чтение	Запись	Чтение	Запись	Чтение	Запись
График за 30 минуту	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График за сутки	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
График за месяц	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Пункт меню «Управление»	Частично	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Дата и время на СИКОН	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Часовой пояс	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Корректировка времени	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
УСВ(Пароль на запись)	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
УСВ(Состояние устройства)	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
УСВ(Ограничения записи)	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Показания счетчиков	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Счетчики импульсов	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Коэффициенты счетчиков	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Коэффициенты датчиков	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Лимиты мощности	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Лимиты текущей мощности	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Лимит небаланса за интервал	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Лимит небаланса за сутки	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Конфигурация СИКОН	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Конфигурация каналов учета	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Закон группирования	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Календарь	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Тарифные зоны	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Время фиксации показаний	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Сценарии	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Восстановление данных	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да

	Гость		Инспектор		Оператор системы		Администратор	
Функции базового ПО	Чтение	Запись	Чтение	Запись	Чтение	Запись	Чтение	Запись
Привязка портов	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Строка модема в СИКОН-е	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Тестовый выход	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Подключение пульта	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Горячий перезапуск контроллера	-	Нет	-	Нет	-	Нет	-	Да
Холодный перезапуск контроллера	-	Нет	-	Нет	-	Нет	-	Да
Очистка базы данных	-	Нет	-	Нет	-	Нет	-	Да
Период опроса устройств	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Синхронизация времени устройствам	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Собираемые параметры с устройств	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Устройства из соседней системы	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Пункт меню «Регистрация»	Частично	Нет	Частично	Нет	Частично	Нет	Да	Да
Пропадания и включения питания	Да	-	Да	-	Да	-	Да	-
Изменения даты и времени	Да	-	Да	-	Да	-	Да	-
Изменения базы данных параметров	Да	-	Да	-	Да	-	Да	-
Превышения лимитов	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Превышение лимитов текущей мощности	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Зафиксированные показания счетчиков	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Срез зафиксированных показаний	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Контрольная сумма FLASH	Да	-	Да	-	Да	-	Да	-
Переключения обводных выключателей	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Показания счетчиков при обводных переключениях	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Мощность 30 мин. до зимнего перевода	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Мощность 30 мин. после зимнего перевода	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-
Управление расчетом базы данных	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Коррекция времени устройствам	Нет	-	Да	-	Да	-	Да	-

	Гость		Инспектор		Оператор системы		Администратор	
Функции базового ПО	Чтение	Запись	Чтение	Запись	Чтение	Запись	Чтение	Запись
Список пользователей	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Сезонный перевод времени	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Дискретные выходы	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Изменение дискретных вводов/выводов	Да	-	Да	-	Да	-	Да	-
Наименование контроллера	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Наименование каналов учета	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Наименование групп	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Версия контроллера	Да	-	Да	-	Да	-	Да	-
Конфигурация каналов связи	Да	-	Да	-	Да	-	Да	-
Конфигурация сети Profibus	Да	-	Да	-	Да	-	Да	-