СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЙ СЕ 201

ME 65
ОКП 42 2861 5

ФОРМУЛЯР

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией счетчика однофазного активной электрической энергии СЕ 201 (в дальнейшем - счетчика) необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СЧЕТЧИКЕ

2.1 Наименование: счетчик однофазный многотарифный активной электрической энергии СЕ 201.

2.2 Счетчик сертифицирован. Сертификат соответствия №РОСС RU.ME65.B01736 выдан органом по сертификации средств измерений «Сомет» ФГУП «ВНИИМС» (ОС «Сомет»). Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.АЯ21.В.01645 выдан органом по сертификации ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ».

Счетчик внесен в Государственный реестр средств измерений под № 34829-13, свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004.A № 51739, выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

2.3 Межповерочный интервал составляет 16 лет.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки счетчика входит:

счетчик СЕ 201 (исполнение, согласно записи в свидетельстве о приемке)	1 шт.	
пломба свинцовая 7х8	2 шт.	*для корпуса S7*
	3 шт.	*для корпуса R8*
леска пломбировочная Силвайр LG9 140 мм	2 шт.	*для корпуса S7*
	3 шт.	*для корпуса R8*
руководство по эксплуатации	1 шт.	
формуляр	1 шт.	

Антенна поставляется в комплекте со счетчиками СЕ 201X S7 14X-JGVZ, СЕ 201X S7 14X-JGQ2VZ.

Методика поверки САНТ.411152.083 Д1 высылается по требованию организаций, выполняющих регулировку и поверку счетчиков.

Руководство по среднему ремонту САНТ.411152.059 РС высылается по требованию организаций, выполняющих ремонт счетчиков.

Руководство по программированию САНТ.411152.059 ИС1, а также технологическое программное обеспечение AdminTools размещено на сайте www.energomera.ru или поставляется по отдельному заказу.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям ТУ 4228-062-22136119-2006 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

4.2 Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) пять лет с даты выпуска.

4.3 Счетчик, у которого обнаружено несоответствие требованиям технических условий во время гарантийного срока эксплуатации, заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

4.4 По окончании гарантийного срока в течение срока службы счетчика ремонт производится предприятием-изготовителем или сервисными организациями за счет потребителя (покупателя).

4.5 Гарантии предприятия-изготовителя прекращаются, если прибор учета имеет механические повреждения, возникшие не по вине производителя, а также, если сорваны или заменены пломбы, установленные при выпуске счетчика.

Адрес предприятия-изготовителя:
ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера».
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.
Тел.: (8652) 35-75-27, факс: (8652) 56-66-90.
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27.
e-mail: concern@energomera.ru, www.energomera.ru.

5. СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В программу счетчика при выпуске введены следующие значения: Установлено время московское (GMT+3), авто-переход на зимнее/летнее время запрещен. Тарифное расписание: T1 с 7.00 ч до 23.00 ч, T2 с 23.00 ч до 7.00 ч, отдельная тарификация выходных дней и особых дат отсутствует. Идентификатор счетчика с EMB и PLC-интерфейсом соответствует последним пяти цифрам заводского номера, идентификатор для остальных исполнений счетчика соответствует последним девяти цифрам заводского номера, пароль доступа 777777.

Информация о перепрограммировании

_____

_____

Информация о заменах литиевого элемента

Организация, установившая (сменившая) литиевый элемент	Дата установки (замены) литиевого элемента	ФИО	Подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчик электрической энергии

соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

М.П. (оттиск клейма ОТК)

М.П. (оттиск клейма поверителя)