

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 302

### Назначение средства измерений

Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 302 предназначены для измерения активной и реактивной энергии в одном или в двух направлениях в трехфазных трех- или четырехпроводных цепях переменного тока.

Применяются внутри помещений, в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды, в жилых и в общественных зданиях, в бытовом и в промышленном секторе.

### Описание средства измерений

Принцип действия счетчика основан на измерении мгновенных значений входных сигналов тока и напряжения шестиканальным аналого-цифровым преобразователем, с последующим вычислением активной и реактивной энергии. Реактивная энергия вычисляется методом сдвига, т.е. мгновенные значения напряжения перемножаются с мгновенными значениями тока, сдвинутыми на  $90^\circ$ .

Счетчик имеет в своем составе испытательное выходное устройство для подключения к системам автоматизированного учета потребленной электрической энергии или для поверки, кроме этого счетчик имеет энергонезависимую память, позволяющую сохранять данные при отключении сети и ЖК-дисплей для просмотра измерительной информации (количество активной и реактивной электрической энергии нарастающим итогом в прямом или в обратном направлении).

С помощью счетчиков можно вести измерения электроэнергии в прямом или в прямом и обратном направлениях в диапазонах сдвига фаз между напряжением и током следующим образом:

- прямое направление (расход, потребление, Import,  $| \rightarrow$  "от шин")  
 $\varphi = \text{от } 90^\circ \text{ до } 0^\circ - Q1 \cos\varphi = \text{от } 0 \text{ до } 1 - (\text{инд.})$

$\varphi = \text{от } 0^\circ \text{ до } 270^\circ - Q4 \cos\varphi = \text{от } 1 \text{ до } 0 - (\text{емк.})$

- обратное направление (приход, отдача, Export,  $| \leftarrow$  "к шинам")  
 $\varphi = \text{от } 270^\circ \text{ до } 180^\circ - Q3 \cos\varphi = \text{от } 0 \text{ до } -1 - (\text{инд.})$

$\varphi = \text{от } 180^\circ \text{ до } 90^\circ - Q2 \cos\varphi = \text{от } -1 \text{ до } 0 - (\text{емк.})$

В корпусе счетчика размещены: модуль измерительный, выполненный на печатной плате и датчики тока (катушка Роговского – для счетчиков с непосредственным включением по току, торроидальный трансформатор тока – для счетчиков, включаемых через трансформаторы тока).

Зажимы для подсоединения счетчика к сети и испытательное выходное устройство за-крываются пластмассовой крышкой.

Структура условного обозначения приведена на рисунке 1.

Фото общего вида счетчиков с указанием схемы пломбировки от несанкционированного доступа приведены на рисунке 2 и рисунке 3.

Обмен информацией с внешними устройствами обработки данных осуществляется через оптический порт связи: оптический интерфейс или IrDA 1.0, выбираемый при заказе счетчиков.


Оптический интерфейс соответствует стандарту ГОСТ Р МЭК 61107-2001. Интерфейс IrDA 1.0 соответствуют стандарту ГОСТ Р МЭК 61107-2001 на уровне протокола обмена.

Обмен информацией по оптическому интерфейсу осуществляется с помощью оптической головки, соответствующей ГОСТ Р МЭК 61107-2001.

Обмен информацией по IrDA 1.0 осуществляется с помощью любого устройства поддерживающего протокол IrDA 1.0 (КПК, ноутбук, ПЭВМ и т.д.).

Структура условного обозначения счетчиков

СЕ 302 X XXX - XX



**Дополнительные исполнения:**

- Y – на 2 направления учета
- на 1 направление учета

**Оптические порты связи:**

I – IrDA 1.0

J – Оптический интерфейс

**Номинальный, базовый  
(максимальный) ток:**

3 – 5(10) А

5 – 5(60) А

6 – 5(100) А

8 – 10(100) А

**Номинальное напряжение:**

0 – 3x57,7/100 В

1 – 2x100 В

4 – 3x230/400 В

**Класс точности по активной/реактивной  
энергии**

5 – 0,5S/0,5

7 – 1/1

**Тип корпуса:**

R3X – для установки на рейку;

S3X – для установки на щиток.

Примечание – X - указывает номер  
конструктивного исполнения корпуса.

Рисунок 1 - Структура условного обозначения счетчиков




Рисунок 2 – Общий вид счетчика CE302 S33




Рисунок 3 – Общий вид счетчика CE302 R31

### Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения (в дальнейшем ПО) счетчиков активной электрической энергии трехфазных СЕ 302, указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма используемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
СЕ300_302v3.hex	СЕ302	3	214	LRC
СЕ300_302v4.hex	СЕ302	4	193	LRC
СЕ300_302v5.hex	СЕ302	5	56	LRC

По своей структуре ПО не разделено на метрологически значимую и метрологически незначимую части, имеет единую продольную контрольную сумму и записывается в устройство на стадии его производства.

Основные функции, выполняемые ПО счетчика:

- инициализация и синхронизация работы элементов счетчика;
- съем результатов измерений измерителя и преобразование их в именованные величины;
- контроль и накопление измеренных данных;
- вывод значений накапливаемых параметров на ЖКИ;
- вывод через оптический порт связи всех параметров счетчика;
- диагностика работы счетчика, вывод результатов диагностики на ЖКИ и сохранение в параметре состояния счетчика.

ПО счетчиков и измеренные данные защищены от случайных и непреднамеренных изменений или удаления следующими продольными контрольными суммами:

- контрольной суммой программного кода;
- контрольной суммой метрологических калибровочных коэффициентов;
- контрольной суммой накапливаемых параметров.

Контрольные суммы непрерывно контролируются системой диагностики счетчика. При обнаружении ошибок контрольных сумм устанавливаются флаги в параметре «Состояние счетчика» и на ЖКИ выводятся соответствующие сообщения.

ПО счетчиков защищено от преднамеренных изменений следующими защитными мерами:

- пломбами завода изготовителя и поверителя;
- встроенными средствами защиты кода ПО микроконтроллера;
- отсутствием возможности изменения ПО счетчиков по интерфейсу без вскрытия пломбируемой крышки счетчика (только через специальный разъем после вскрытия);
- отсутствием возможности изменения метрологически значимых данных без установки технологической перемычки, доступной только после вскрытия пломбируемой крышки счетчика.

В соответствии с МИ 3286-2010 установлен уровень «С» защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений.

## Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

Класс точности по активной энергии	0,5S по ГОСТ Р 52323-2005, 1 по ГОСТ Р 52322-2005
Класс точности по реактивной энергии	0,5 * 1 по ГОСТ Р 52425-2005
Диапазон входных сигналов: сила тока напряжение коэффициент активной мощности коэффициент реактивной мощности	(0,01 $I_h$ ... $I_{max}$ ), или (0,02 $I_h$ ... $I_{max}$ ), или (0,05 $I_b$ ... $I_{max}$ ) (0,75...1,15) $U_{nom}$ 0,8(емк)...1,0...0,5(инд) 0,25(емк)...1,0...0,25(инд)
Базовый или номинальный (максимальный) ток	5 (10) А, или 5 (60) А, или 5 (100) А, или 10 (100) А
Номинальное напряжение	3x57,7/100 В; 2x100 В; 3x230/400 В
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха	от минус 40 до 60 °C
Постоянная счетчика	450 имп./( $kVt \cdot ch$ ) имп./( $kvar \cdot ch$ ), 800 имп./( $kVt \cdot ch$ ) имп./( $kvar \cdot ch$ ), 4000 имп./( $kVt \cdot ch$ ) имп./( $kvar \cdot ch$ ), 8000 имп./( $kVt \cdot ch$ ) имп./( $kvar \cdot ch$ ) (в зависимости от исполнения)
Рабочий диапазон изменения частоты измерительной сети счетчика, Гц	(50 ± 2,5) или (60 ± 3)
Стартовые токи при непосредственном включении	для класса точности 1 - 0,004 $I_b$
включении через трансформаторы тока	для класса точности 0,5S(0,5) - 0,001 $I_{nom}$ для класса точности 1 - 0,002 $I_{nom}$
Количество десятичных знаков индикатора	не менее 8
Цена одного разряда счетного механизма: младшего разряда, ( $kVt \cdot ch$ ) ( $kvar \cdot ch$ ) старшего разряда, ( $kVt \cdot ch$ ) ( $kvar \cdot ch$ )	в зависимости от исполнения от 0,001 до 0,01 от 10000 до 100000
Полная мощность, потребляемая цепью тока	не более 0,1 В·А при базовом (номинальном) токе
Полная (активная) мощность, потребляемая каждой цепью напряжения	не более 9 В·А (0,8 Вт) при номинальном значении напряжения
Скорость обмена через оптический интерфейс, Бод	от 300 до 57600
Скорость обмена через IrDA 1.0, Бод	9600
Масса счетчика, не более кг	1,6
Габаритные размеры (длина; ширина; высота), не более, мм	235; 173; 85
Длительность хранения информации при отключении питания, лет	40
Средняя наработка до отказа, ч	160000
Средний срок службы до первого капитального ремонта счетчиков, лет	30

Примечание - \* класс точности 0,5 по реактивной энергии для счетчиков СЕ 302 определяется исходя из номенклатуры метрологических характеристик, указанных в ГОСТ Р 52425-2005. Ввиду отсутствия в указанном стандарте класса точности 0,5, пределы погрешностей при измерении реактивной энергии для данного типа счетчиков не превышают значений аналогичных погрешностей для счетчиков класса точности 0,5S по ГОСТ Р 52323-2005.

#### **Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа наносят на панель счетчиков офсетной печатью (или другим способом, не ухудшающим качества), на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

#### **Комплектность средства измерений**

В комплект поставки входит:

- счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный СЕ 302 (одно из исполнений);
- руководство по эксплуатации (одно из исполнений);
- формуляр (одно из исполнений);

По требованию организаций, производящих регулировку, ремонт и поверку счетчиков, дополнительно высылаются методика поверки, руководство по среднему ремонту и каталог деталей.

#### **Проверка**

осуществляется по документу «Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 302. Методика поверки» ИНЕС.411152.077 Д1, утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

- установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦЭ6804М используется при поверке счетчиков трансформаторного включения класса точности 0,5S и менее точных, ЦУ6800И используется при поверке счетчиков непосредственного включения классов точности 1 и 2;
- универсальная пробойная установка УПУ-10;
- частотомер ЧЗ-63/1;
- секундомер СО спр-26;

#### **Сведения о методиках (методах) измерений**

Методика измерений на счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 302 приведена в документе: «Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 302. Руководство по эксплуатации» ИНЕС.411152.077 РЭ.

#### **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам активной и реактивной электрической энергии трехфазным СЕ 302:**

1. ГОСТ Р 52323-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S»
2. ГОСТ Р 52322-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2».

3. ГОСТ Р 52320-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии».
4. ГОСТ Р 52425-2005 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии».
5. ГОСТ Р МЭК 61107-2001 «Обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарификации и управления нагрузкой. Прямой локальный обмен данными».
6. МИ 3286-2010 «Проверка защиты программного обеспечения и определение ее уровня при испытаниях средств измерений в целях утверждения типа».
7. ТУ 4228-055-22136119-2006 «Счетчики активной и реактивной электрической энергии трехфазные СЕ 302. Технические условия».

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:**  
осуществление торговли и товарообменных операций.

#### **Изготовитель**

ЗАО «Энергомера», г. Ставрополь  
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.  
Телефоны: (8652) 35-75-27 центр консультации потребителей;  
35-67-45 канцелярия;  
Телефон/факс: (8652) 56-66-90 центр консультации потребителей;  
56-44-17 канцелярия;  
E-mail: [concern@energomera.ru](mailto:concern@energomera.ru) ;  
Сайт: <http://www.energomera.ru> .

#### **Испытательный центр**

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»,  
аттестат аккредитации 30004-08 от 27.06.2008г.  
119361, Москва, Г-361, ул. Озерная, 46.  
Тел. 781-86-03; e-mail: dept208@vniims.ru;

Заместитель  
Руководителя Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

В.Н. Крутиков

«16» 06 2011 г.



ПРОШНУРОВАНО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

7 (семь) листов(а)

